

# B1 - TUS ALARM



Am 01.07.2015, um 14:00 Uhr wurde Kdt. CHRISTENHEIT telefonisch benachrichtigt, dass die Brandmeldeanlage der Volksschule akustisch angeschlagen hatte. Dieser hat einige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr mit der Meldung: **T1 - TUS und Infranet Alarm** mittels Blaulicht-SMS alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort wurde an der Brandschutzalarmzentrale der auslösende Brandmelder ermittelt und das Gebiet der Brandschutzlinie Nr. 2 überprüft.

Da es sich um einen Fehlalarm handelte, folgte ein Wiedereinrücken ins Feuerwehrhaus und die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft um 14:20 Uhr.

**3 Mann der FF Gnadendorf** rückten mit folgenden Fahrzeugen aus:

**RLFA -**

