B1 – TUS ALARM

Am 20.06.2012, um 10:40 Uhr, schlug die Brandmeldeanlage der Volksschule wieder an. Kdt. Stv. SCHEINER hat einige Mitglieder der FF Gnadendorf mit der Meldung: **T1 - TUS und Infranet Alarm** mittels Blaulicht-SMS alarmiert.
Beim Eintreffen am Einsatzort wurde bei der Brandschutzalarmzentrale der auslösende Brandmelder ermittelt und das Gebiet der Brandschutzlinie Nr. 3 überprüft. Ein unterbrechen des Unterrichtes war nicht erforderlich.
Da es sich erneut um einen Fehlalarm handelte, folgte ein Wiedereinrücken ins Feuerwehrhaus und die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft um 11:00 Uhr.

3 Mann der FF Gnadendorf rückten mit folgenden Fahrzeugen aus: **RLFA**